



Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 2268-CPR-325



Notifikuota įstaiga Nr. 2268

Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011:

Sandarios dūmams durys

(statybos produktas)

„ARL04“

(tipas)

gaminamos

UAB „ARLANGA alu“

Gamyklos g. 5, Gargždai, Lietuva / įmonės kodas 305552557
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Gamyklos g. 5, Gargždai, Lietuva
(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą bei ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole, nurodytos standarte

EN 16034:2014 (taikomas kartu su EN 14351-1:2006+A2:2016)

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2020-10-27** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas 2025-02-28

Laimutė Ditauskienė
Sertifikavimo įstaigos vadovė



UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395

lithuania@kiwa.com



Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato Nr. 2268-CPR-325 priedas



Eksploatacinės savybės:

Produktas: sandarios dūmams durys „ARL04“				
Esminės savybės	Standartų nuorodos į esmines savybes	Reikalavimai pagal EN 16034:2014	Deklaruojama vertė	Pastabos
Atsparumas ugniai	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	4.1	NPD ²⁾	klasė
Sandarumas dūmams	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	4.2	S _{a3} ¹⁾ S ₂₀₀ ¹⁾	klasė
Sugebėjimas atsidaryti	LST EN 16034	4.3	NPD ²⁾	-
Savaiminis užsidarymas	LST EN 1191 LST EN 16034	4.4	200000 ¹⁾ C5 ¹⁾	ciklai klasė
Sugebėjimo atsidaryti ilgaamžiškumas	LST EN 16034	4.5.1	NPD ²⁾	-
Savaiminio užsidarymo patvarumas nuo blogėjimo	LST EN 16034	4.5.2.1	NPD ²⁾	-
Savaiminio užsidarymo patvarumas nuo sendinimo	LST EN 16034	4.5.2.2	NPD ²⁾	-
¹⁾ produktui, kuriam taikomas šis sertifikatas, taikymo sritį galima rasti klasifikavimo ataskaitoje Nr. 04-579-20-06 (2020-10-12) ir išplėstinio taikymo ataskaitoje Nr. 04-579-20-05 (2020-10-12). ²⁾ NPD – charakteristikos nenustatytos.				

Laimutė Ditauskienė
Sertifikavimo įstaigos vadovė
2025-02-28

